



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 19, 03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163

Dėmesio! Mirtini pavojai dirbant elektros įrenginiuose.

Gerb. Įmonės vadove,

2017- 03 - 07 Nr. SD- 37- 2877

2017 m. vasario 27 d. UAB „Tetas“ (Technologijų departamento Pastočių skyriaus Šiaurės regiono Panevėžio padalinys) vykdė rekonstrukcijos darbus Ekranu transformatorinėje pastotėje P 110/10 Kv., Panevėžyje. Apie 10:34 val. patekęs po įtampa žuvo 62 m. amžiaus, pirmos grupės elektrikas B. Š.

Pirminiais NA darbe aplinkybių aiškinimosi duomenimis, apžiūrėjus įvyko vietą: - nerasta įrodymų, kad darbo vieta buvo tinkamai paruošta (t. y. nebuvo iškabinti išpėjamieji ženklai „Dirbti čia“, ant esančių po įtampą dalių nebuvo „Stop įtampa“); - darbo zonoje nerasta jokių kolektyvinių/asmeninių apsaugos priemonių įtampos nebuvimo tikrinimui, dielektrinių pirštinių (tikėtina, kad nukentėjusysis darbo vietoje nepasitikrino įtampos nebuvimo); - nurodyme dėl darbų atlikimo elektros įrenginiuose detalai nepaaiškinta, kokiose vietose įtampa lieka neatjungta, neakcentuota, kad narvelyje Nr. 607 (IT-16) sumontuotose šynose Š6-10, kurios siekia apatinę narvelio dalį, yra likusi įtampa, kai tuo tarpu kituose narveliuose įtampos nebuvo.

Be to, šioje įmonėje tai jau ne pirmas mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe. Tik šiek tiek daugiau kaip prieš tris mėnesius (2016 m. lapkričio 9 d.), netinkamai organizavus pavojingų darbų vykdymą (ryšių spintos kėlimą, kuri krito išsinėrusi iš stropų ant nukentėjusio galvos), žuvo 69 m. statybos brigadininkas. Visi darbuotojai, tuo metu dirbę pakeliant spintą, buvo be šalmų.

Pastebėtina, kad elektros įrenginiai šalies įmonėse kasmet nusineša po kelias darbuotojų gyvybes. Visi (8) sunkūs ir mirtini NA darbe 2014 – 2017 m. dėl elektros srovės veiksmo poveikio statybos sektoriuje įvyko Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statybos poklasio įmonėse.

Siekiant skatinti tiek darbdavius saugiai organizuoti darbus, tiek pačius darbuotojus dirbti saugiai, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai visuose regionuose dar 2014 - 2015 m. kartu su AB LESTO surengė elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo bei remonto darbus vykdančioms įmonėms 11 prevencinių (konsultacinių) seminarų.

Aktyviai bendradarbiaujant su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO) 2016 m. rugsėjo 14 d. buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, kurio pagrindu (2.3.2 punktu – *inicijuoti mokymus, kurių metu VDI ir ESO darbuotojai išmokyti atpažinti kitos Šalies kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir (ar) nusikalstamas veikas*) buvo surengti mokymai visuose VDI teritoriniuose skyriuose.

Tačiau, kaip rodo skaudi patirtis, šios priemonės nėra pakankamos prevencijai užtikrinti. Atsižvelgiant į nemažėjantį mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičių svarbu priminti, kad visose darbo vietose darbai privalo būti organizuojami bei vykdomi saugiai. Saugos eksploatuojant elektros


įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 nustato saugos reikalavimus eksploatuojant elektros įrenginius ir yra privalomos elektros energijos gamintojams, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, elektros energijos vartotojams. Šių taisyklių 39 punkte imperatyviai nurodyta, kad organizuojant ir vykdant darbus elektros įrenginiuose, žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės priemonės, tačiau vertinant pirminius duomenis iš įvykio darbe vietas, šiuo atveju šis punktas nebuvo tinkamai įgyvendintas.

Atsakomybė (*administracinė ar baudžiamoji*) už darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisių aktų reikalavimų pažeidimus, sąlygojusius sunkius ar mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, kyla darbdaviui, darbdavį atstovaujančiam ar darbdavio įgaliotam asmeniui.

Tikiuosi, gerb. Įmonės vadove, adekvačiai sureaguosite į laiške pateiktą informaciją. Esant poreikiui kontaktuokite su Valstybinės darbo inspekcijos specialistais, darbo inspektoriais, darbdavius ir/ar darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis“.

PRIDEDAMA: Nuotrauka – priedas Nr.1.

Lietuvos Respublikos vyriausiasis
valstybinis darbo inspektorius



Jonas Gričius

Priedas Nr.1

